

чл 145, ал 1 от ЗУТ

Подпис: арх. Д. Стоев

Гл архитект на

Община Минерални бани



СЪГЛАСУВАЛ:

АРХИТЕКТУРА
КОНСТРУКЦИИ
ЕД

Проектант:
инж.К.Георгиев

Възложител:

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ
БАНИ


ФАЗА:ТП

ЧАСТ ПБ


Пожарна безопасност-



ЛЕГЕНДА




Евакуационен изход





Огнеустойчива самозатваряща се,
димоуплътнена врата

Огнеустойчивост в минути
30, 60, 90 или 120

Минимална посока на изпитване на
огнеустойчива врата (едно или двустранно)



Вертикална пожароустойчива преграда с мин. EI 120 (A1-A2)



Прахов пожарогасител 6 кг.
клас на праха ABC



Пожарогаситель

 $\text{CCl}_2 = 5 \text{ ml.}$ 

А - мин. КРО
повърхности стени
и тавани



В - Група по пож. опасност на ел.оборудване
С - мин. КРД пожарност полове